



Quadro de Luminárias			
Símbolo	Cód.	Qnt.	Descrição
	LM01	53	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALETADA, CORPO EM ALUMÍNIO 62x62 C/ LÂMPADA LED 4x10W 127V
	LM02	55	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO 22x22 C/ LÂMPADA LED 18W 127V
	LM03	20	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALETADA, CORPO EM ALUMÍNIO 62x175 C/ LÂMPADA LED 2X10W 127V
	LM04	29	LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA, CORPO EM ALUMÍNIO 62x175 C/ LÂMPADA LED 2X10W 127V
	LM05	4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA, CORPO EM ALUMÍNIO 62x62 C/ LÂMPADA LED 4x10W 127V
	LM06	5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDA EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO 30cm LED 24W 127V
	LM07	3	POSTE DE LUZ LED PÉTALA EXTERNO 3000K 48W 300x91,5x32,6cm EM AÇO FOSFATIZADO 127V
	LM08	3	POSTE DE LUZ LED PÉTALA EXTERNO 3000K 2x48W 300x91,5x32,6cm EM AÇO FOSFATIZADO 127V
	LM09	37	LUMINÁRIA TIPO ARADELA EXTERNA TARTARUGA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA LÂMPADA LED 28
	LM10	6	SINALIZADOR SAÍDA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO C/ BATERIA 24x18cm 15W 3 HRS AUTONOMIA BIVOLT
	LM11	9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LED 15W 3 HORAS DE AUTONOMIA BIVOLT

CONVENÇÕES ADOTADAS

- PARDE DE ALVENARIA
- PARDE DE DRYWALL COMUM
- PARDE DE DRYWALL RU
- PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO
- PISO DE GRANILITE POLIDO
- PISO DE GRANILITE SEM POLIMENTO
- ÁREA PERMEÁVEL / ÁREA VERDE
- PROJEÇÕES

NORMAS INCIDENTES SOBRE ESTE PROJETO:

RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e de outros providências.

RDC 50/2002 - Infraestrutura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

RDC 91/2014 - Dispõe sobre os Requisitos para Aprovação de Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde.

RDC 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e de outros providências.

NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

NBR 2420/2022 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
R00	MISSÃO INICIAL	27/01/2024
R01	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	16/02/2024
R02	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	13/03/2024
R03	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	18/03/2024
R04	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	27/03/2024
R05	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	04/04/2024
R06	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	10/04/2024
R07	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	24/05/2024

ACESSE PARA ASSISTIR O VÍDEO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIAO E RECONSTRUÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

CRU - PORTE I

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ

28.916.716/0001-52

ENDEREÇO

Estrada Vicinal (acesso a localidade de Feijão Queimado) s/nº - BR356, km 02 - Bairro Presidente Costa e Silva - CEP 28.300-000 - Itaperuna / RJ

AUTORIA

Maxwell Carlos Pereira Couto - Crea 2012116600 RJ

TÍTULO DA FRONTEIRA

LUMINOTÉCNICO

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOME: FRONTEIRA: ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_CRU1_PE_AQ	R07	METROS	24/03/2025	INDICADA
09.17_LUMINOTÉCNICO_R07				

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A1 ESTEND. 97,10 x 59,40